

Typprüfung nach TRD 411:02.97 und TRD 412:06.98 an GAS-/ÖL-Brennersteuerung mit Brennstoff-Luft- Verbundregelung und Dichtheitskontrollsystem

Hersteller / Auftraggeber: Energy Technology and Control LTD
25 North Street
Lewes, East Sussex BN7 2PE (UK)

Produkt: Kombinierte Gas-/Ölfeuerungssteuerung mit Luftverbundregelung

Typbezeichnung: System : ETC 60xx
ETC 61xx

Technische Daten: siehe unter 2.

Gerätebeschreibung: System
ETC 60xx:
Die Geräte werden zur fehlersicheren Steuerung von Öl- und Gasbrennern eingesetzt und ermöglichen eine sichere Brennstoff-Luft-Verbundsteuerung sowie Dichtheitskontrolle der Abspereinrichtungen.
ETC 61xx:
Das Gerät ist zur sicheren Steuerung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses vorgesehen und bildet eine Teilmenge der vorgenannten Geräte.

Prüfanlass: -

Prüfergebnis: Der Prüfling hält die Anforderungen der oben genannten Prüfrichtlinien/Normen ein

Bemerkung: -

Köln, 30.07.2007
432/schu

Bearbeiter


Dipl.-Ing. O. Schulte

Prüfstelle für
energietechnische Einrichtungen
DIN- und DVGW-Prüfstelle
Stlv. Leiter der Prüfstelle


Dipl.-Ing. W. Rückwart